JQA

証明番号：JQ 節水 01012
発 行 日：2013 年 7 月 16 日

性 能 証 明 書

ＴＯＴＯ株式会社

以下の製品について、JIS A 5207 に掲げる試験方法に基づく試験立会の結果、性能が判定基準に適合していることを証明します。

試験品　1）節水の区分：節水Ⅱ形
　　2）製品名：レストパル
　　3）品番：ＣＳ４７６ＢＰ
　　4）JIS 記号：該当ＪＩＳ記号無し
試験項目：洗浄性能、排出性能
試験方法：JIS A 5207 による
判定基準：JIS A 5207 による
試 験 日：2013 年 7 月 10 日
試験場所：ＴＯＴＯサニテクノ株式会社　小倉工場

一般財団法人 日本品質保証機構
JIS 認証事業部
常務理事　矢野　忠徳

12.11 D2081005

試験報告書 NO：5

試験報告書

TOTO 株式会社

試験日：2013 年 7 月 10 日

試験員：

試験員：

試験場所：TOTO ｻﾆﾃｸﾉ株式会社小倉第一工場

1）JIS 記号：該当無し

2）製品名：レストパル

3）品番：ＣＳ４７６ＢＰ

4）生産工場名：TOTO ｻﾆﾃｸﾉ小倉第一工場

5）型番：節水の区分：節水Ⅱ形

6）試験品のｼﾘｱﾙ NO.：6916 1713

7）試験結果

洗浄水量：４．８Ｌ

試験項目		評価基準	試験回数		
			1 回目	2 回目	3 回目
洗浄性能	ｲﾝｷ試験	跡が残らないこと	○	○	○
	代用汚物 A	完全排出	○	○	○
	代用汚物 B	85 個以上排出	○95 個	○96 個	○99 個
排出性能		Φ44mm 以上通過	○		

※○は基準クリヤー

立会試験員：JQA 大塚