JQA

証明番号：JQ 節水 01007
発 行 日：2012 年 11 月 28 日

性 能 証 明 書

ＴＯＴＯ株式会社

以下の製品について、JIS A 5207 に掲げる試験方法に基づく試験立会の結果、性能が判定基準に適合していることを証明します。

試験品　1）節水の区分：節水Ｉ形
　　2）製品名：幼児用大便器
　　3）品番：ＣＳ３００Ｂ（洗浄弁式）、ＣＳ３１０Ｂ（洗浄弁式）
　　4）JIS 記号：該当ＪＩＳ記号無し
試験項目：洗浄性能、排出性能
試験方法：JIS A 5207 による
判定基準：JIS A 5207 による
試 験 日：2012 年 11 月 27 日
試験場所：ＴＯＴＯ株式会社　小倉第一工場

一般財団法人 日本品質保証機構
JIS 認証事業部
常務理事　矢野　忠行

12.11 D20081005

試験報告書NO：１０－２

試験報告書

TOTO株式会社

試験日：2012年11月27日

試験員：

試験員：

試験場所：小倉第一工場

1）JIS記号：該当無し

2）製品名：幼児用大便器

3）品番：ＣＳ３００Ｂ

4）生産工場名：愛知工場

5）型番：節水の区分：節水１形（洗浄弁式）

6）試験品のｼﾘｱﾙNO.：３１２７１　８Ｉ３５６　Ｐ００２７

7）試験結果

洗浄水量：　６Ｌ

試験項目		評価基準	試験回数		
			1回目	2回目	3回目
洗浄性能	ｲﾝｷ試験	跡が残らないこと	○	○	○
	代用汚物A	完全排出	○	○	○
	代用汚物B	85個以上排出	○99個	○98個	○99個
排出性能		Φ44mm以上通過	○		
水封性能		50mm以上	○ 55mm		
耐漏水性能		漏水なきこと	○		
耐漏気性能		漏気なきこと	○		

※○は基準クリヤー

立会試験員：

試験報告書 NO：１１－２

試験報告書

TOTO 株式会社

試験日：2012 年 11 月 27 日

試験員：

試験員：

試験場所：小倉第一工場

1）JIS 記号：該当無し

2）製品名：幼児用大便器

3）品番：ＣＳ３１０Ｂ

4）生産工場名：愛知工場

5）型番：節水の区分：節水Ⅰ形（洗浄弁式）

6）試験品のｼﾘｱﾙ NO.：３１２Ｘ０　８Ｉ３５６　Ｐ００４０

7）試験結果

洗浄水量：　６Ｌ

試験項目		評価基準	試験回数		
			1 回目	2 回目	3 回目
洗浄性能	ｲﾝｷ試験	跡が残らないこと	○	○	○
	代用汚物 A	完全排出	○	○	○
	代用汚物 B	85 個以上排出	○93 個	○98 個	○98 個
排出性能		Φ44mm 以上通過	○		
水封性能		50mm 以上	○ 56mm		
耐漏水性能		漏水なきこと	○		
耐漏気性能		漏気なきこと	○		

※○は基準クリヤー

立会試験員：JQA