

JIS Q1000 (JIS Q17050-1)に基づく自己適合宣言書

① 番号： 2023004

② 発行者の名称： TOTO 株式会社
発行者の住所： 福岡県北九州市小倉北区中島2-1-1

③ 宣言の対象： C755U、C755FU

④ 上記の宣言の対象は、次の文書の要求事項に適合している。
JISA5207:2022のI形便器

| ⑤ 〈規格/文書番号〉 | 〈規格名称/表題〉 | 〈版数/発行日〉 |
|-----------------|---------------------|-------------|
| <u>JISA5207</u> | <u>衛生器具－便器・洗面器類</u> | <u>2022</u> |

⑥ 追加情報：

JIS A 5207:2022 に基づく、「洗浄水量」、「洗浄試験」、「排出試験」、に関する適合を示すもの。

⑦ 問合せ先： TOTO 株式会社 衛陶品質保証部 衛陶法規統括グループ TEL：093-951-2344

⑧ 代表者又は代理者の署名： 清田 徳明

⑨ (発行場所及び発行日) TOTO 株式会社 衛陶品質保証部 2023年08月01日発行

⑩ (氏名、役職名) 三浦 正樹 衛陶品質保証部長

この文書は、JIS Q 1000 (JISQ 17050-1)に基づき作成された自己適合宣言書である。

評価試験結果報告書

TOTO 株式会社

試験日時：2015 年 2 月 26 日

試験員： 中原

試験場所：TOTO サテック株式会社小倉第一工場

- 1) JIS 記号：該当無し
- 2) 製品名：和風便器
- 3) 品番：C755U、C755FU
- 4) 生産工場名：TOTO サテック株式会社小倉第一工場
- 5) 型番：節水の区分：節水 I 形
- 6) 試験品のシリアル NO.：315209 I MMMN0023
- 7) 試験結果
有効水量：8.0L

| 試験項目 | | 評価基準 | 試験回数 | | |
|------|--------|------------|------|------|------|
| | | | 1 回目 | 2 回目 | 3 回目 |
| 洗浄性能 | 洗浄試験 | 跡が残らないこと | ○ | ○ | ○ |
| 排出性能 | 代用汚物 A | 完全排出 | ○ | ○ | ○ |
| | 代用汚物 C | 完全排出 | ○ | ○ | ○ |
| | ボールパス | Φ44mm 以上通過 | ○ | | |

※○は基準クリアー

判定結果

合格