LEED必須条件 貢献可能商品

【大便器】 床置大便器

ネオレストAS1 / RS3 スティックリモコン パブリックタイプ CES9710*C・9530*C パブリック向け ウォシュレット 一体形便器 CES9251・9241系 パブリックコンパクト便器・フラッシュタンク式

CFS498B·497B系

パブリックコンパクト便 器・フラッシュバルブ式+ 自動フラッシュバルブ CFS494系



便器標準洗浄水量 大3.8L/小3.0L(床排水) 大4.8L/小3.4L(壁排水)



便器標準洗浄水量 大4.8L/小3.6L



便器標準洗浄水量 大4.8L/小3.6L



便器標準洗浄水量 大4.8L/小3.6L または大4.8L

自動フラッシュバルブ TEVN30・40U,30・ 40UC,35・45Uとの組み 合わせの場合は、大洗浄 のみの仕様です

LEED必須条件 貢献可能商品

【大便器】 壁掛大便器

【大便器】 大便器ユニット

壁掛大便器セット・フラッシュタンク式 UAXC3C

大便器ユニット・フラッシュタンク式 UTNCAF · UTNCAG · UTNCAH

2025年10月発売予定



便器標準洗浄水量 大4.8L/小3.8L



便器標準洗浄水量 大4.8L/小3.8L

LEED必須条件 貢献可能商品

【大便器】 【共用洗面所給水栓】 バリアフリートイレパック

フラットカウンター・バリアフリートイレパック XPDA コンパクト・バリアフリートイレパック UADA・UADB・UADC





洗面器・手洗器自動水栓に流量1.3L/分の定流量弁を組み込んだ商品を 別途ご用意可能です

便器標準洗浄水量

(大5.5L+小4.5L+小4.5L)÷3≒4.83L

便器標準洗浄水量が4.8Lを超えるため、LEEDv5には貢献できません。また、LEEDv4,4.1の場合、計算上4.8Lをわずかに超えることから、現場LEEDのコンサルティング者様に十分ご確認ください

便器標準洗浄水量 大4.8L/小3.6L

「フラットカウンター・バリアフリーユニット」「バリアフリーユニット」も同対応内容です