

JIS Q1000 (JIS Q17050-1)に基づく自己適合宣言書

① 番号： 2025001

② 発行者の名称： TOTO 株式会社

発行者の住所： 福岡県北九州市小倉北区中島2-1-1

② 宣言の対象： UWU***** (CS592BP+UGHJ334B***) /UWR***** (CS592BP+UGHJ33****)

③ 上記の宣言の対象は、次の文書の要求事項に適合している。

J I S A 5 2 0 7 : 2 0 2 2 のⅡ形便器

④ 〈規格/文書番号〉 〈規格名称/表題〉 〈版数/発行日〉

JISA5207

衛生器具－便器・洗面器類

2022

⑤ 追加情報：

JIS A 5207:2022 に基づく、「洗浄水量」、「洗浄性能」、「排出性能」、「水封性能」
「耐漏水性能」、「耐漏気性能」に関する適合を示すもの。

⑥ 問合せ先： TOTO 株式会社 衛陶品質保証部 衛陶法規統括グループ TEL：093-951-2344

⑦ 代表者又は代理者の署名： 清田 徳明

⑧ 〈発行場所及び発行日〉 TOTO 株式会社 衛陶品質保証部 2025年3月25日発行

⑩ 〈氏名、役職名〉 三浦 正樹 衛陶品質保証部長

この文書は、JIS Q 1000 (JISQ 17050-1)に基づき作成された自己適合宣言書である。

評価試験結果報告書

TOTO 株式会社
試験日時：2025 年 2 月 12 日
試験員：坂場 勇
試験場所：TIN 工場

- 1) JIS 記号：該当無し
- 2) 製品名：壁掛大便器
- 3) 品番：CS592BP
- 4) 生産工場名：TIN
- 5) 型番：水量の区分：Ⅱ形（洗浄水量 6.5L 以下）
- 6) 試験品のシリアル NO.：535/2/08/07/02/25
公称水量：4.8L

試験項目	評価基準	試験回数		
		1 回目	2 回目	3 回目
洗浄水量	3 回の平均値が公称水量の±0.5L であり、水量区分に適合	4.6L	4.6L	4.6L
		平均値 4.6L		
洗浄性能	洗浄面にインキ跡が残らないこと	○	○	○
排出性能				
a) ボールパス	Φ44mm 以上が完全通過	○		
b) 大洗浄排出	代用汚物 A 完全排出	○	○	○
	代用汚物 B 85 個以上排出	○99 個	○98 個	○98 個
c) 小洗浄排出	代用汚物 C 完全排出	○	○	○
d) 小洗浄溜水入れ替わり	95%以上	○ 99.6%	○ 99.6%	○ 99.6%
水封性能	50mm 以上	○53mm		
耐漏水性能	漏水なきこと	○		
耐漏気性能	漏気なきこと	○		

※○は基準クリアー

判定結果	合格
------	----